

Τα θέματα που ζητήθηκαν (και ελέγχθηκαν εν μέρει) με τον μηχανολόγο, τον στατικό και τους Πέτρο, Μανώλη, Νίκο, Θεοδώρα, είναι:


1. Αποχέτευση - Αναμένουμε τελική γνωμάτευση για την αποχέτευση καθώς και σχέδια υδραυλικού για πιθανή τροποποίηση στα μπάνια. Κατόπιν σημερινής επικοινωνίας μοιάζει ότι η αποχέτευση θα περάσει από την αποθήκη της εφορίας.
2. Τοποθέτηση εξωτερικών μονάδων κλιματισμού - τελικά αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί μέρος της εισόδου της εφορίας, 2.50 μέτρα βάθους περίπου.



3. Επισκεφτήκαμε το υπόγειο / αποθήκη της εφορίας, και πιθανά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όδευση καναλιών.
4. Επισκεφτήκαμε την αποθήκη της efood, για έλεγχο της αποχέτευσης και λογικά δεν θα βοηθήσει σε κάτι.
5. Μελετήσαμε την εξωτερική πλευρά του κτιρίου για την προτεινόμενη λύση των καναλιών, και δεν είναι εφικτή η συγκεκριμένη πρόταση γιατί δεν αρκεί το ύψος εξωτερικά. Θα γίνουν νέες εναλλακτικές προτάσεις, μία εκ των οποίων είναι τα κανάλια του υπογείου να έρχονται από το ισόγειο.



6. Προτείνονται ανοίγματα, με τζάμια αμμοβολής, στον τοίχο, όπως στο σχέδιο.



Ωστόσο, παρατηρούμε ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ πραγματικότητας και σχεδίων αποτύπωσης ως προς την κλίση του δρόμου.

Μοιάζει να υπάρχει διαθέσιμος χώρος για παραπάνω παράθυρα σε αυτή την όψη.

Παρακαλούμε για νέα, ακριβέστερη αποτύπωση του σημείου, ώστε να προδιαγράψουμε ανοίγματα.



7. Ελέγχθηκε ο χώρος με τα ρολόγια της ΔΕΗ.



 we design

7 Karaiskaki str., 15451
N. Psychico, Greece
T +30 210 6711554
www.wedesign.gr